

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Хабаровском крае»

Юридический адрес: 680017, Хабаровский край, Хабаровск г. Владивостокская ул. дом 9, тел.: 8 (4212) 32-47-13
e-mail: fbuz@27.khv.ru


ОГРН 1052700148335 ИНН 2721124655

Адреса мест осуществления деятельности: 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г. Севастопольская ул.
дом 60, тел.: 8 (4217) 54-32-40, e-mail: snadzorkom@mail.ru; 680009, Хабаровский край, Хабаровск г. Карла Маркса ул.
дом 109Б, тел.: 8 (4212) 32-47-13, e-mail: fbuz@27.khv.ru; 680021, Хабаровский край, Хабаровск г. Станционная ул.
дом 4А, тел.: 8 (4212) 78-97-79, e-mail: fizfactor.khv@mail.ru; 682460, Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре г.
Володарского ул. дом 22, тел.: 8 (42135) 2-24-36, e-mail: cgsn@nikol.ru; 682813, Хабаровский край, Советская Гавань г.
Киевская ул. дом 35, тел.: 8 (42137) 7-09-67, e-mail: vaninocg@mail.vanino.ru; 681013, Хабаровский край, Комсомольск-
на-Амуре г. Севастопольская ул. дом 60, помещение 1002, тел.: 8 (4217) 54-32-40, e-mail: snadzorkom@mail.ru; 680017,
Хабаровский край, Хабаровск г. Владивостокская ул. дом 9, тел.: 8 (4212) 32-47-13, e-mail: fbuz@27.khv.ru; 680054,
Хабаровский край, Хабаровск г. Трехгорная ул. дом 63, тел.: 8 (4212) 78-99-15, e-mail: bak_lab27@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AT64

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



А.Г. Трифонова
02.02.2024

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 27-01/01181-24 - 27-01/01184-24 от 02.02.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН
1434031363 ОГРН 1051401746769)

2. Юридический адрес: Хабаровский край, г. ХАБАРОВСК, УЛ. ФРУНЗЕ, Д.49

Фактический адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 27-01/01181-24 - Горячая вода перед поступлением в сеть.

Проба № 27-01/01182-24 - Горячая вода в распределительной сети.

Проба № 27-01/01183-24 - Горячая вода в распределительной сети.

Проба № 27-01/01184-24 - Горячая вода перед поступлением в сеть

4. Место отбора:

Проба № 27-01/01181-24 - Структурное Подразделение «Николаевская Тепло Электро Централь», турбинный зал,
Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского, 24,

Проба № 27-01/01182-24 - Структурное Подразделение «Николаевская Тепло Электро Централь», перекресток,
Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Хабаровская и ул. Луначарского.

Проба № 27-01/01183-24 - Структурное Подразделение «Николаевская Тепло Электро Централь», перекресток,
Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Ливаневского и ул. Флотская.

Проба № 27-01/01184-24 - Структурное Подразделение «Николаевская Тепло Электро Централь», котельная
Аэропорта, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 27-01/01181-24 - 31.01.2024 10:00.

Проба № 27-01/01182-24 - 31.01.2024 10:30.

Проба № 27-01/01183-24 - 31.01.2024 10:15.

Проба № 27-01/01184-24 - 31.01.2024 10:45

Ф.И.О., должность: Черныцына Т.В., инженер 2 кат. ПТО АО «ДГК»:

Протокол испытаний № 27-01/01181-24 - 27-01/01184-24 от 02.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ (ИЛЦ)

Условия доставки: термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.01.2024 14:05

Информация о плане и методе отбора:

Пробы № 27-01/01181-24 - 27-01/01184-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор №828 ХГ-21 от 29 декабря 2021 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 27-01-01181-3-24, 27-01-01182-3-24, 27-01-01183-3-24, 27-01-01184-3-24

9. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Микробиологический термостат, BD 115 BINDER	08-50751
2	Термостат электрический, ТС-1 80 СПУ	011900113

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний «погрешность» «неопределенность»	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01/01181-24 Образец поступил 31.01.2024 14:40 Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г. Трехгорная ул. дом 63 дата начала испытаний 31.01.2024 15:50, дата окончания испытаний 02.02.2024 15:07					
1	<i>E.coli</i>	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	ОМЧ	KOE/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 7.2
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4, 8.4.3.4
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01-01182-24 Образец поступил 31.01.2024 14:40 Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г. Трехгорная ул. дом 63 дата начала испытаний 31.01.2024 15:50, дата окончания испытаний 02.02.2024 15:07					
1	<i>E.coli</i>	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	ОМЧ	KOE/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 7.2
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4, 8.4.3.4
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01/01183-24 Образец поступил 31.01.2024 14:40 Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г. Трехгорная ул. дом 63 дата начала испытаний 31.01.2024 15:50, дата окончания испытаний 02.02.2024 15:08					
1	<i>E.coli</i>	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний погрешность неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	ОМЧ	КОЕ/см ²	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.2
4	Споры сульфитредуцирующих клубридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4, 8.4.3.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 27-01/01184-24
Образец поступил 31.01.2024 14:40

Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г. Трехгорная ул. дом 63
дата начала испытаний 31.01.2024 15:50, дата окончания испытаний 02.02.2024 15:07

1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.2
4	Споры сульфитредуцирующих клубридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4, 8.4.3.4
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Носырева, Заведующий отделом - химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 27-01/01181-24 - 27-01/01184-24 от 02.02.2024